

市立大津市民病院栄養部厨房機器等設置工事 質問・回答

No.	質問内容	回答
1	中央監視盤で管轄しているファンであるかの確認の為に、厨房排気ファン回路名称を教えてくださいませんか。	厨房内の排気ファン回路については、中央監視盤では監視しておらず、厨房単独の回路となっています。
2	ダクト工事を行うために、天井周辺に点検口を設けてもよろしいでしょうか。	点検口を設けることは可能ですが、事前に当院担当者との協議をおねがいします。
3	スチームコンベクションオープン設置に伴う側溝の仕様を教えてくださいませんか。	当院厨房内回転釜前の側溝の仕様と同等以上とします。
4	消防検査を受けるための図面を提供して戴くことは可能でしょうか。	当院で用意可能な図面は提供します。