

別表 1-4 業務用エアコン一覧

棟名	階数	設置場所		使用機器型式				圧縮機出力 (kW)
		室内機	室外機	室内機	台数	室外機	台数	
本館	地下1階	電話交換機・控室	3階 植込み	FXYCJ56KA	1	RSEYJ224K	1	6
		厨房・材料保管庫	地下トラックヤード	FHYCJ45K	1	RTYJ45KT	1	1.3
	1階	ER 外科処置室	ER 入口横	FUP112DD	1	RZRP112BB	1	1.95
		薬剤部 調剤室	ER 入口横	FHCP80EN	1	R56YEP	1	1.7
		薬剤部 薬品クリーンルーム	地下トラックヤード	FBXYJ56B	2	RSXYJ140KA	1	3.5
		放射線部 技師控室		F40MTEV-W	1		1	7.5未満
		放射線部 操作ホール		FHCP80ED	2		1	7.5未満
		MR I 待合室	本館西側 渡り廊下外	FHCP56AL	2	RZYP112BB	1	2.03
	3階	電気室	地下トラックヤード	FRJ280P	2	CRJ280PA	2	7.5
		OS管理室	4階 機械室1 屋外	RTXFJ112KA	2	RSXJ224KA	1	5.7
		OS管理室	OS管理室ベランダ	FHYP160P	1	RP160P	1	3.2
		OS管理室	OS管理室ベランダ	FHP160DG	1	RZRP160BC	1	2.99
		ICU医師控室	ICUベランダ	PK-RP40KA14	1	PUZ-ERP40SKA6	1	0.7
		ICU個室1	ICUベランダ	MDF-3WHP-P45MA-CG	1	PUSY-P80SMH1	1	2.0
		ICU個室2	ICUベランダ	MDF-3WHP-P45MA-CG	1	PUSY-P80SMH1	1	2.0
		ICU個室7	ICUベランダ	MDF-3WHP-P45MA-CG	1	PUSY-P80SMH1	1	2.0
		ICU個室8	ICUベランダ	MDF-3WHP-P45MA-CG	1	PUSY-P80SMH1	1	2.0
		ICU会議室2	ICUベランダ	PLFY-P45LMG5	1	PUSY-P112SMH1	1	2.8
		ICU器材庫2	ICUベランダ	PLFY-P45LMG5	1	PUSY-P112SMH1	1	2.8
		MEセンター	MEセンターベランダ	FHP80DD	1	RZRP80BBT	1	3.1
	4階	共用部	4階 中和処理室	FRJ560D	1	CRJ280PA	2	7.5
		血液浄化部	4階 外庭	FRJ280P	1	CRJ280P	1	7.5
		中央監視室	4階 機械室1 屋外	FAP40DB	1	RZRP40BV	1	0.59
	5階	バッテリー室	4階 機械室2 屋外	FXYCJ45KA	2	RSEYJ224KC	1	6
				FXYCJ22KA	1			
	5階	NICU	5A ベランダ	FVYP224M	2	RZYP224M	2	5.7
		デイルーム	4階 外庭	BYBP82D56C	3	RQYP180BA	1	3.8
		5B スタッフステーション	5B 吹き抜け	FHP80DC	2	RZRP160BA	1	2.99
		5B 562号室	窓外ベランダ	FHCP56DB	1	RZRP56BT	1	1.07
	6階	5B 562号室	窓外ベランダ	FHMMP50DC	1	RZRP50BAT	1	0.85
		デイルーム	ベランダ	FHCP80FB	2	RZRP80BFV	2	1.7
	7階	7B スタッフステーション	屋上 冷却塔	FHCP71EA	2	RZRP140BA	1	2.41
	8階	デイルーム	8階 ベランダ	FHCP80EJ	2	RZRP160BC	1	2.99
8B スタッフステーション		屋上 冷却塔	FHCP71FA	2	RZRP140BF	1	2.45	
9階	会議室3	外ベランダ	FHCP718C	2	RZYP140CA	1	2.4	
その他	南非常用EV 機械室	屋上	FHYJ63F	1	RJ63K	1	1.9	
	中央非常用EV 機械室	屋上	FHYJ45F	1	RTJ45KT	1	1.3	
			室内機合計	57	室外機合計	40		

棟名	階数	設置場所		使用機器型式				圧縮機出力 (kW)
		室内機	室外機	室内機	台数	室外機	台数	
別館	地下1階	旧中監室前	屋上 P1	FRJ200P	1	CRJ200PA	1	5.5
		発電機室	屋上 P1	FRJ400D	2	CRJ200PA	2	5.5
	1階	治験管理室	窓外	FHP56DD	2	RZRP112BB	1	1.95
	2階	切片室	3階 屋外	FHYKJ56L	1	RTYJ56LT	1	1.7
	その他	屋上 P2 EV機械室	屋上 P1	FVYP140P	1	RP140PB	1	2.5
	内視鏡センター	診察室	第2駐車場前 中庭	FXYP36M	4	RXYP280AA	1	5.9
				FXYP28M	2			
				FXYP45MC	1			
		待合・廊下	第2駐車場前 中庭	FXYP28M	1	RXYP335B	1	7.2
				FXYCP28M	1			
				FXYKP45M	2			
				FXYCP36M	2			
		リカバリー他系統	第2駐車場前 中庭	FXYCP71M	1	RXYP690AA	2	16.9
				FXYP45MC	1			
				FXYP22M	3			
				FXYP28M	1			
				FXYP56M	1			
		操作室系統	第2駐車場前 中庭	FXYP45M	1	RZYP140MF	1	0.8
				FHGP40A	1			
	X線系統	第2駐車場前 中庭	FHYP112AB	1	RZYP112AA	2	2.03	
FHMP112AB			1					
洗浄室系統	第2駐車場前 中庭	FHGP40A	1	RZYP80AAT	1	1.7		
			室内機合計	33	室外機合計	14		

別表 1-4 業務用エアコン一覧

設置場所				使用機器型式				圧縮機出力 (kW)
棟名	階数	室内機	室外機	室内機	台数	室外機	台数	
放射線治療棟	1階	1階系統	屋上	FXYP36MA	2	RXUP280CA	1	5.3
				FXYP28MD	2			
				FXYP36MD	2			
				FXYP22MA	1			
				FXYP28MA	1			
		操作室2	屋上	FHGP112CB	1	RZZP112CB	1	1.88
	操作室1北	屋上	FHGP140CB	1	RZZP140CB	1	2.29	
	操作室1南	屋上	FHGP140CB	1	RZZP140CB	1	2.29	
	C T室	屋上	FHGP160CB	1	RZZP160CB	1	2.75	
	1階系統	屋上	FHGP112CB	2	RZZP224CB	1	3.73	
	2階	2階系統	屋上	FXYP56MD	3	RXUP335CA	1	6.3
FXYP36MD				1				
FXYP22MA				3				
FXYP56MA				1				
サーバー室		屋上	FHGP80CB	2	RZZP80CBT	2	1.62	
放射線品質管理室	屋上	FAP80CB	1	RZZP80CBT	1	1.62		
室内機合計				25	室外機合計		10	

設置場所				使用機器型式				圧縮機出力 (kW)
棟名	階数	室内機	室外機	室内機	台数	室外機	台数	
感染症ER	診察系統	屋外(機械室側)	FXYP450A	2	RXP224DA	1	4.50	
			FXYP360A	2				
			FXYP28CB	2				
	処置室系統	屋外(機械室側)	FXYP450A	2	RXP335DA	1	7.30	
			FXYP36DA	3				
			FXYP28VI	5				
室内機合計				16	室外機合計		2	

設置場所				使用機器型式				圧縮機出力 (kW)
棟名	階数	室内機	室外機	室内機	台数	室外機	台数	
旧ケアセンター おおつ	1階	事務室・機能訓練室他	屋上	FGXCP28M		GYBP450AN	1	11.9
		配膳室・食堂	屋上	FGXFP45MC		GYBP355AN	1	9.7
		診察室・ラウンジ他	屋上	FGXFP45MC		GYBP355AN	1	9.8
		通所者ダイルム	屋上	FGXFP56MC		GYBP355AN	1	9.8
		玄関・E Vホール他	屋上	FGXFP45MC		GYBP355AN	1	9.8
		厨房	1階 中庭	SSH 3LA	2	SSH3LA	2	7.5未満
	2階	個室・北廊下・E Vホール他	屋上	FGXFP90MC		GYBP450AN	1	12
		静養室	屋上	FGXCP28M		GYBP224AN	1	6
		静養室	屋上	FGXFP90MC		GYBP450AN	1	12
		静養室・談話コーナー	屋上	FGXCP28M		GYBP224AN	1	6
		ダイルム兼食堂・廊下	屋上	FGXFP56MC		GYBP355AN	1	9.8
		静養室	屋上	FGXFP90MC		GYBP280AN	1	7.5
	3階	個室・西側談話室	屋上	FGXEP28M		GYBP280AN	1	7.5
		北・南廊下、E Vホール	屋上	FGXFP45MC		GYBP355AN	1	9.8
		静養室	屋上	FGXFP90MC		GYBP450AN	1	12
		静養室・談話コーナー	屋上	FGXCP28M		GYBP224AN	1	5
	4階	静養室	屋上	FGXFP90MC		GYBP450AN	1	12
		会議室兼研修室、スタッフルーム	屋上	FGXFP56MC		GYBP224AN	1	6
		更衣室・施設長室・E Vホール他	屋上	FGXFP45MC		GYBP224AN	1	6
		レクリエーション 南側	屋上	FGXFP112MC		GYBP450AN	1	12
2・3・4階	レクリエーション 北側	屋上	FGXFP112MC		GYBP450AN	1	12	
	ステーション	屋上	FGXFP56MC		GYBP224AN	1	6	
室内機合計				127	室外機合計		23	