

別館1階旧理容室改修工事 質問への回答

No.	質問内容	回答
1	<p>図面番号8/25 軽量鉄骨間仕切壁下地は既存床F.Lから既存天井までとみてよろしいですか御指示下さい。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
2	<p>図面番号8/25 LEDベッドライト補強下地は合板張りt12程度とみてよろしいですか御指示下さい。</p>	<p>合板張りt12、スタッド間落込み、プレート0.5mm留めとします。</p>
3	<p>図面番号15/25 換気扇の配線スイッチが有りません。必要でしょうか御指示下さい。</p>	<p>換気扇3台について、スイッチの設置が必要です。設置場所については、受注者決定後の協議事項とします。</p>
4	<p>図面番号13/25 電話機が有りません。機器及び調整は別途でしょうか御指示下さい。</p>	<p>電話機は発注者にて調達いたします。本工事では各室のモジュラージャックまで施工してください。</p>
5	<p>図面番号16/25 自火報のグラフィックの変更が必要と思いますが別途でしょうか御指示下さい。</p>	<p>防災センターに設置されている自動火災報知設備のCRT画面については、変更は不要です。</p>
6	<p>図面番号14/25 給湯が銅管とありますがポリブレン管に変更可能でしょうか御指示下さい。</p>	<p>不可とします。</p>