

別紙1 更新対象設備一覧

項目	規格	数量
①撤去機器		
油入変圧器 (一般動力1)	三菱電機(株) RAT 三相 (Y-Δ) 300kVA	1 台
油入変圧器 (一般動力2)	三菱電機(株) RAT 三相 (Y-Δ) 300kVA	1 台
油入変圧器 (一般電灯1)	三菱電機(株) SF 単相 (単三専用) 150kVA	1 台
油入変圧器 (一般電灯2)	三菱電機(株) SF 単相 (単三専用) 150kVA	1 台
油入変圧器 (保安動力)	三菱電機(株) RAT 三相 (Y-Δ) 500kVA	1 台
銅バー		21 本
編組導体		7 組
IVケーブル (緑)	100sq、150sq B種接地延長用	1 式
KIPケーブル	100sq、60sq、38sq 高圧側延長用	1 式
ヒューズ	PC、LBS用	4 個
アナログ電流計	CT・VT内蔵	7 個
アナログ電圧計	ヒューズ含む	7 個
ブレーカー	3P3E 100A 低圧配電盤 (保安動力、保安電灯1) 用	2 個
その他支持部材等		1 式
②新設機器		
モールド変圧器 (一般動力1)	三相 (Y-Δ) 300kVA 6.6kV／210V	1 台
モールド変圧器 (一般動力2)	三相 (Y-Δ) 200kVA 6.6kV／210V	1 台
モールド変圧器 (一般電灯1)	単相 (単三専用) 100kVA 6.6kV／110V	1 台
モールド変圧器 (一般電灯2)	単相 (単三専用) 100kVA 6.6kV／110V	1 台
モールド変圧器 (保安動力)	三相 (Y-Δ) 300kVA 6.6kV／210V	1 台
銅バー		21 本
編組導体		7 組
IVケーブル (緑)	100sq、150sq B種接地延長用	1 式
KIPケーブル	100sq、60sq、38sq 高圧側延長用	1 式
ヒューズ	PC、LBS用	4 個
アナログ電流計	CT・VT内蔵	7 個
アナログ電圧計	ヒューズ含む	7 個
IVケーブル (黄)	計器電源延長用	1 式
ブレーカー	3P3E 100A 低圧配電盤 (保安動力、保安電灯1) 用	2 個
その他支持部材等		1 式
③仮設機器		
低圧ケーブル	CVT60×3c	172 m
	CVT38×3c	264 m
	CVT22×3c	30 m
	CVT14×3c	214 m
	CVT8×3c	502 m
	CV5.5×3c	186 m
	CV5.5×2c	88 m
	VVF2.0×3c	30 m
ブレーカー (MCB)	3P3E 200A	1 台
	3P3E 150A	3 台
	3P3E 100A	1 台
	3P3E 75A	1 台
	3P3E 60A	4 台
	3P3E 50A	3 台
	3P3E 30A	13 台
	2P1E 20A	4 台
分岐箱	本館棟3階中庭用	1 面
大配板		9 面
端子台	3P 150A 本館棟3階中庭	1 個
	3P 200A 別館棟2階L-2B前	1 個
④その他作業		
過電流継電器整定値変更	オムロン(株) CO-CHT	1 式
絶縁抵抗試験		1 式
絶縁耐力試験		1 式