

別表 1 - 5 消防用設備等自主点検項目

設備機器名	点検項目
消火器	設置場所に置いてあるか。
	消火薬剤の漏れ、変形、損傷、腐食等がないか。
	安全栓が外れていないか。安全栓の封が脱落していないか。
	ホースに変形、損傷、老化等がなく、内部に詰まりがないか。
スプリンクラー設備	指示圧力計が指示範囲内にあるか。
	散水の障害はないか。
	間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。
	送水口の変形及び操作障害はないか。
泡消火設備（固定式）	スプリンクラーヘッドに漏れ、変形はないか。
	制御弁は閉鎖されていないか。
	泡の散布を妨げる物がないか。
	間仕切り、棚等の新設による未警戒部分はないか。
不活性ガス消火設備 移動式粉末消火設備	ヘッドに詰まり、変形はないか。
	起動装置またはその直近に防護区画の名称、取扱方法、保安上の注意事項等が明確に表示されているか。（手動式起動装置）
	手動式起動装置の直近の見やすい箇所に「不活性ガス消火設備」「移動式粉末消火設備」の表示が設けてあるか。
	スピーカー及びヘッドに変形、損傷、つぶれ等はないか。
自動火災報知設備	貯蔵容器の設置場所に標識が設けてあるか。
	表示灯は点灯しているか。
	受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。
	用途変更、間仕切り変更による未警戒部分はないか。
ガス漏れ火災警報設備	感知器の破損、変形、脱落はないか。
	表示灯は点灯しているか。
	受信機のスイッチは、ベル停止となっていないか。
	用途変更、間仕切り変更による未警戒部分はないか。
漏電火災警報器	電源表示灯は点灯しているか。
	受信機の外形に変形、損傷、腐食等がなく、油煙、ホコリ、錆等で固着していないか。
	ガス漏れ検知器に変形、損傷、腐食等がないか。
非常ベル	電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。
	表示灯は点灯しているか。
	操作上障害となる物がないか。
放送設備	押しボタンの保護板に破損、変形、損傷、脱落等がないか。
	放送設備により、放送ができるかどうか。
避難器具	電源監視用の電源電圧計の指示が適正か、電源監視用の表示灯が正常に点灯しているか。
	避難に際し、容易に接近できるか。
	格納場所の付近に物品等が置かれ、避難器具の所在がわかりにくくなっていないか。
	開口部付近に書棚、展示台等が置かれ、開口部を塞いでいないか。
	降下する際に障害となる物がなく、必要な広さが確保されているか。
誘導灯	標識に変形、脱落、汚損がないか。
	改装等により、設置位置が不適正になっていないか。
	誘導灯の周囲に、間仕切り、衝立、ロッカー等があつて、視認障害となっていないか。
	外箱及び表示面は、変形、損傷、脱落、汚損等がなく、適正な取り付け状態であるか。
消防用水	不点灯、ちらつき等がないか。
	周囲に樹木等使用上の障害となる物がないか。
	道路から吸管投入口または採水口までに消防自動車の進入経路が確保されているか。
連結送水管	地下式の防火水槽、池等は、水量が著しく減少していないか。
	送水口の周囲は、消防自動車の接近に支障がないか。また、送水活動の障害となるものがないか。
	送水口に変形、損傷、著しい腐食等がないか。
	放水口の周辺には、ホースの接続や延長等の使用上の障害となる物がないか。
	放水口を格納する箱は、変形、損傷、腐食等がなく、扉の開閉に異常がないか。
表示灯は点灯しているか。	