

別表 1 - 3 電気点検対象機器一覧

設置場所		対象機器	数量	単位
本館棟	4階電気室	真空遮断機 (VCB)	20	台
		コンデンサ設備 (SC)	3	台
		直列リアクトル	3	台
		負荷開閉器 (LBS)	11	台
		モールド変圧器 (TR)	15	台
		閉鎖配電盤	51	基
	1階電気室	真空遮断機 (VCB)	2	台
		負荷開閉器 (LBS)	4	台
		モールド変圧器 (TR)	4	台
		閉鎖配電盤	10	基
別館棟	地下1階電気室	油遮断器 (OCB) (※ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物は絶縁油試験から除く)	9	台
		コンデンサ設備 (SC)	3	台
		直列リアクトル	3	台
		負荷開閉器 (LBS)	2	台
		高圧カットアウト (PC)	8	台
		油入り変圧器 (TR)	8	台
		閉鎖配電盤	8	基
		断路器 (DS)	10	台
		油入り開閉器 (POS)	2	台
		気中開閉器 (PAS)	1	台
		本館棟・別館棟	低圧分電盤	454

設置場所		対象機器	数量	単位
放射線治療棟		真空遮断機 (VCB)	1	台
		開閉器 (DC)	1	台
		計器用変圧器 (VT)	1	台
		変流器 (CT)	1	台
		負荷開閉器 (LBS)	4	台
		パワーヒューズ (PF)	4	台
		モールド変圧器 (TR)	3	台
		進相コンデンサ (SC)	1	台
		直列リアクトル (SRe)	1	台
		配電盤	3	面
		分電盤	6	面
		感染症ER		避雷器内蔵高圧気中負荷開閉器 (PAS)
負荷開閉器 (LBS)	2			台
変圧器 (TR)	3			台
直列リアクトル (SR)	1			台
コンデンサ設備 (SC)	1			台
変流器 (CT)	6			台
計器用変圧器 (VT)	1			台
漏電火災警報器 (LGR)	3			台
地絡継電器 (SOG)	1			台
閉鎖配電盤	3			基
配線用遮断器 (MCCB)	14			台
低圧分電盤	3			面

別表 1 - 3 電気点検対象機器一覧

設置場所	対象機器	数量	単位
旧ケアセンターおおつ	高圧ガス開閉器 (PGS)	1	台
	避雷器 (LA) PGS内蔵型	3	台
	断路器 (DS)	3	台
	真空遮断機 (VCB)	1	台
	高圧カットアウト (PC)	14	台
	変圧器 (T)	3	台
	コンデンサ設備 (C)	1	台
	変流器 (CT)	4	台
	計器用変圧器 (VT)	2	台
	配電盤	1	基
	配線用遮断器 (MCCB)	25	台